

エコクリーンセンター各種測定結果

ばい煙などの測定結果

項目	測定結果				排出基準	自主規制値	
	R6.9.20	R6.9.20	R6.12.20	R6.12.20			
	1号炉	2号炉	1号炉	2号炉			
ばい煙	ばいじん (g/m ³ N)	0.005未満	0.004未満	0.005未満	0.004未満	0.08	0.01
	硫黄酸化物 (m ³ N/h)	0.012未満	0.010	0.02未満	0.010未満	75.6 (注1)	0.2
	窒素酸化物 (ppm)	17	13	21	32	250	50
	塩化水素 (mg/m ³ N)	14	15	11	8	700	70
	全水銀 (μg/m ³ N)	1.1	25	0.30	1.2	50	—
排ガス中ダイオキシン類 (ng-TEQ/m ³ N)	0.000051	0.000090	0.00022	0.0011	1	0.01	
集じん灰中ダイオキシン類 (ng-TEQ/g)	R7.2.14		—		3	—	
	1.6						
スラグ・メタル中ダイオキシン類 (ng-TEQ/g)	R6.9.20		—		3	—	
	0.00051						

※「未満」とは、定量下限値を下回っていて算出できないことを表しています。

(注1) 硫黄酸化物の排出基準値は測定時の条件により変わるため代表的な値を掲載しています。

周辺環境測定結果 (大気質)

(令和6年9月18日 (水) から9月24日 (火) まで、7日間連続測定)

調査地点	項目	区分	測定結果	監視基準 (環境基準)
県道300号 (跡市波子 停車場線) 最大着地濃度地点付近	二酸化窒素 (ppm)	日平均値の最大値	0.001	0.04~ 0.06以下
	二酸化硫黄 (ppm)	日平均値の最大値	0.003	0.04以下
		1時間値の最大値	0.004	0.1以下
	浮遊粒子状物質 (mg/m ³)	日平均値の最大値	0.011	0.10以下
		1時間値の最大値	0.048	0.20以下
	塩化水素 (ppm)	平均値	ND	0.02以下
最大値		ND		
ダイオキシン類 (pg-TEQ/m ³)	平均値	0.0034	0.6以下	

※ND」とは、定量下限値 (0.002ppm) 未満のことである。